

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A

Anexo I Resolución 463/09 - Res. 529/09 - Dec. 911/96 CONSTRUCCION

(Confeccionar uno por Obra)

ANEXO I

RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES

El presente relevamiento deberá ser completado obligatoriamente en todos sus campos por el empleador o profesional responsable, revistiendo los datos allí consignados carácter de declaración jurada.

El relevamiento deberá ser realizado para cada uno de los establecimientos que disponga la empresa. Para los empleadores cuya actividad se desarrolle en embarcaciones, las mismas serán consideradas como establecimientos.

En caso de empresas de servicios eventuales, el empleador deberá llenar la declaración jurada en todos los campos correspondientes a su responsabilidad, debiendo consignar por separado el nombre o razón social y domicilio de los empleadores donde está prestando servicio.

El presente relevamiento de estado de cumplimiento de la normativa de salud higiene y seguridad laboral deberá ser actualizado anualmente y presentado ante la ART a la que se encuentre afiliado.

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre Empresa:

CUIT:

Contrato:

Nombre Establecimiento:

N° de Establecimiento:

CIU Rev. 3:

Domicilio Establecimiento:

C.P.A.:

Localidad:

Provincia:

Coordenadas : Lat:

Lng:

Cantidad de Trabajadores, Producción:

Administración:

Superficie Establecimiento:

ANEXO I PLANILLA A

LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERIGENOS (Resolución SRT 415/02)

DESCRIPCIÓN	SI	DESCRIPCIÓN	SI
4 AMINNOBIFENILO		RADON-222 Y SUS PRODUCTOS DE DECAIMIENTO	
ARSÉNICO Y SUS COMPUESTOS		SILICE (INHALADO EN FORMA DE CUARZO O CRISTOBALITA DE ORIGEN OCUPACIONAL)	
AMIANTO (ASBESTO)		TALCO CONTENIENDO FIBRAS ASBESTIFORMES	
BENCENO		ALQUITRANES	
BENCIDINA		ASFALTOS	
BERILIO Y SUS COMPUESTOS		HOLLIN	
CLOROMETIL METIL ETER, GRADO TÉCNICO EN CONJUNTO CON BIS (CLOROMETIL) ETER		ACEITES MINERALES (NO TRATADOS O LIGERAMENTE TRATADOS)	
CADMIO Y COMPUESTOS		ALCOHOL ISOPROPILICO (MANUFACTURADO POR EL MÉTODO DE LOS ÁCIDOS FUERTES)	
CLORURO DE VINILO		AURAMINA, MANUFACTURA DE	
CROMO HEXAVALENTE Y SUS COMPUESTOS		HEMATITA, MINERIA DE PROFUNDIDAD CON EXPOSICIÓN AL RADON	
BETA NAFTILAMINA / 2-NAFTILAMINA		MAGENTA, MANUFACTURA DE	
ÓXIDO DE ETILENO			
GAS MOSTAZA			
NIQUEL Y SUS COMPUESTOS			

La codificación aquí representada corresponde al listado de Códigos de Agentes de Riesgo normado en la Disposición G.P.yC. N° 005 de fecha de 10 de Mayo de 2005.

**ANEXO I PLANILLA B - DIFENILOS POLICLORADOS Marcas registradas y sinónimos
(Resolución SRT 497/03)**

Definilo Policlorados	SI	Definilo Policlorados	SI	Definilo Policlorados	SI	Definilo Policlorados	SI	Definilo Policlorados	SI
Acelor		Chlorinol		EEC 18		MCS 1489		Pyraclor	
Adkarel		Chlorobiphenyl		Elaol		Montar		Pyralene	
ALC		Chlorodiphenyl		Electrophenyl		Nepolin		Pyranol	
Apirolio		Chlorphen		Elemex		No Flamol		Pyroclor	
Apirorio		Chorextol		Elinol		NoFlamol		Pyronol	
Arochlor		Chorinol		Eucarel		NonFlamol		Saf kuhl	
Arochlors		Chorinol		Fenchlor		Orophene		Saf kohl	
Aroclor		Clophen		Fenclor		PCB		Santosol	
Aroclors		Clophenharz		Fenocloro		PCB's		Santotherm	
Arubren		Cloresil		Gilotherm		PCBs		Santotherm	
Asbestol		Clorinal		Hydol		Pheaoclor		Sentavac	
ASK		Clorphen		Hyrol		Phenochlor		Solvol	
Askael		Decachlorodiphenyl		Hyvol		Phenoclor		Sorol	
Askarel		Delor		Inclor		Plastivar		Soval	
Auxol		Diaclor		Inerteen		Polychlorinated Biphenyl		Sovol	
Bakola		Dicolor		Inertenn		Polychlorinated Biphenyls		Sovtol	
Biphenyl, Chlorinated		Diconal		Kanechlor		Polychlorinated Diphenyl		Terphenychlore	
Chlophen		Diphenyl, Chlorinated		Kaneclor		Polychlorinated Diphenyls		Therminol	
Chloretol		DK		Kennechlor		Polychlorobipheny		Terminol	
Chlorextol		Duconal		Kenneclor		Polychlorodipheny		Turbinol	
Chlorinated Biphenyl		Dykanol		Leromoll		Prodelec			
Chlorinated Diphenyl		Educarel		Magvar		Pydraul			

ANEXO I PLANILLA C - SUSTANCIAS QUIMICAS A DECLARAR

SUSTANCIA	Cantidad umbral (toneladas)	SI	SUSTANCIA	Cantidad umbral (toneladas)	SI
Nitrato de amonio	350.000		Oxido de etileno	5.000	
Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y o sus sales	1.000		Oxido de propileno	5.000	
			Metanol	500.000	
Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y o sus sales	0.100		4,4 metilen bis (2 cloroanilinas) y o sus sales en forma pulverulentas	0.010	
Bromo	20.000		Isocianato de metilo	0.150	
Cloro	10.000		Oxígeno	200.000	
Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, disulfuro de triníquel, trióxido de diníquel)	1.000		Diisocianato de tolueno	10.000	
			Dicloruro de carbonilo (fosgeno)	0.300	
			Trihidruro de arsénico (arsina)	0.200	
			Trihidruro de fósforo (fosfina)	0.200	
Etilenimina	10.000		Dicloruro de azufre	1.000	
Flúor	10.000		Trióxido de azufre	15.000	
Formaldehido (concentración 90 por 100)	5.000		Policlorodibenzofuranos y póliclorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD	0.001	
Hidrógeno	5.000				
Acido clorhídrico (gas licuado)	25.000		4. Aminodifenilo y o sus sales, Bencidina y o sus sales, Éter bis (clorometílico), Clorometil metil éter, Cloruro de dimetil carbamoilo, Dimetilnitrosamina, Triamida hexametilfosfórica	0.001	
Alquilos de plomo	5.000				
Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GPL) y gas natural	50.000				
Acetileno	5.000		Naftas y otros cortes livianos	5000.000	

(*) Nota: Cantidad umbral: designa respecto de una sustancia o categoría de sustancias peligrosas la cantidad fijada para cada establecimiento por la legislación nacional con referencia a condiciones específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores. La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento. Las cantidades umbrales son las máximas que estén presentes, o puedan estarlo, en un momento dado.

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A

ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (D911)							
Número de CUIT del Propietario:				Código Establecimiento:		Código Postal Argentino:	
N°	EMPERESAS - CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización	NORMATIVA VIGENTE	
	LEGAJO TECNICO:	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
1	Memoria descriptiva de la obra					Art. 3 inc. a), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4	
2	Programa de capacitación al personal					Art. 3 inc. c), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4	
3	Registro de visitas del Ser, de higiene y seguridad					Art. 3 inc. d), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4	
	Ley 24.557	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
4	Afiliación obligatoria del personal a una ART					Art. 27 Cap. VIII Ley 24.557	
	Resolución 51/97	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
5	Aviso de inicio de obra a la A.R.T.					Art. 1 Res 51/97	
6	Programa de seguridad aprobado por la ART					Art. 2 y 3 Res 51/97	
7	Nomina del personal que trabaja en la obra con N° de cuil					Anexo I inc. b) Res. 51/97	
	Resolución 35/98	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
8	Aviso de inicio de obra a la A.R.T.					Art. 2 Res. 035/98	
9	Programa único de seguridad Cont. Princ. Aprob. ART					Art. 1 Res. 035/98	
	Resolución 70/97	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
10	Afiche de la ART					Res. 70/97	
	Resolución 319/99	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
11	Programas de seguridad tareas corta duracion, aprob. ART					Art. 5 Res. 319/99	
12	Comitente a cargo del S.H. Y Seguridad					Art. 1 Res. 319/99	
	Resolución 231/96:	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
13	Baños y vestuarios adecuados					Art. 1 inc. b) Res. 231/96	
14	Provisión de agua potable					Art. 1 inc. e) Res. 231/96	
15	Entrega de E.P.P. (constancia de entrega firmada por trabajador)					Art. 1 inc. f) Res. 231/96	
16	Implementacion del Servicio de Seguridad del comitente y/o contratista					Art. 1 inc. g) Res. 231/96	
17	Programa de capacitación básico (constancias firmadas por el trabajador)					Art. 1 inc. g) Res. 231/96	
18	Medidas preventivas de protección de caída de personas o derrumbes, tales como: barandas, vallas, pantallas, señalización, submuración o tablestacado.					Art. 1 inc. h) Res. 231/96	
19	Disyuntores eléctricos, malla P a T. Cables doble aislacion					Art. 1 inc. j) Res. 231/96	
20	Extintidor triclase 10 kg.					Art. 1 inc. k) Res. 231/96	
21	Protección sistemas de transmisión de maquinarias y equipos					Art. 1 inc. l) Res. 231/96	
22	A los 7 días entrega ropa de trabajo					Art. 1 inc. m) Res. 231/96	
23	A los 15 días completar capacitación básica					Art. 1 inc. m) Res. 231/96	
24	Instalar carteles de seguridad					Art. 1 inc. n) Res. 231/96	
25	Adecuar orden y limpieza de la obra en general y circulacion sin obstaculos.					Art. 1 inc. q) Res. 231/96	
26	Horas asignadas personal de higiene y seguridad					Art. 2 Res. 231/96, regl. Art. 17 Cap. 3 Dec. 911	
	DISPOSICIONES GENERALES (Capitulo1):	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
27	El comitente es solidario responsable con el empleador.					Art. 4 Cap. 1 Dec. 911/96	
28	Con 2 o más contrat. La coordinación de la seguridad contrat. Princ. O Com.					Art. 6 Cap. 1 Dec. 911/96	
29	Capacitar a los empleados en acciones de prevención.					Art. 8 Cap. 1 Dec. 911/96	
30	Asignación de hs. De higiene y seg. A cargo del empleador					Art. 17 Cap. 3 Dec. 911/96	
31	Legajo Técnico, a cargo del resp.HyS, para el control efectivo de riesgos					Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96	
	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA (Capitulo5) :	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
32	Vivienda personal 6 m2 por dormitorio					Art. 22 inc. a) Cap. 5 Dec. 911/96	
33	Sanitarios en proporción al personal c/15 1inod. 1 mig. 2 lav. 5 duchas					Art. 24 Cap. 5 Dec. 911/96	
34	Vestuarios con armarios incombustibles					Art. 29 Cap. 5 Dec. 911/96	
35	Cocina con mesada agua fría y caliente					Art. 31 Cap. 5 Dec. 911/96	
	ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (Capitulo 6):	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A

36	Vías de circulación apropiadas en la obra					Art. 45 inc. b) Cap. 6 Dec. 911/96.	
37	Se evitara deslizamiento de materiales o caídas.					Art. 45 inc. c) Cap. 6 Dec. 911/96.	
38	Cuando se estiban materiales dejar pasillos de 0,60 m					Art. 45 inc. e) Cap. 6 Dec. 911/96	
39	Barras de acero sujetas para evitar que rueden					Art. 45 inc. h) Cap. 6 Dec. 911/96	
40	Orden y limpieza					Art. 46 Cap. 6 Dec. 911/96	
41	Preveer medios de acceso y salidas seguros en todos los lugares de trabajo					Art. 47 Cap. 6 Dec. 911/96	
42	Protección c/la caída de objetos por encima del plano de trabajo, delimitar la altura de la estiva y colocar pantallas.					Art. 50 Cap. 6 Dec. 911/96	
	CAIDA DE PERSONAS:	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
43	Proteger aberturas de pisos con cubiertas o barandas 1,00, 0,50 y zócalo					Art. 52 inc. b) Cap. 6 Dec. 911/96	
44	Aberturas en paredes se protegerán con barandas, 1,00 0,50 y zócalo					Art. 52 inc. c) Cap. 6 Dec. 911/96	
45	Sin barandas, colocar redes salvavidas a 3,m por debajo del plano trabajo					Art. 52 inc. d) Cap. 6 Dec. 911/96	
46	Identificación de los lugares que presenten riesgo de caídas de personas señalización					Art. 52 inc. d) Cap. 6 Dec. 911/96	
47	Riesgo de caída al agua, chalecos salvavidas, redes, botes					Art. 53 Cap. 6 Dec. 911/96	
	RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL:	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
48	Circular o trabajar, a una diferencia de cota de 2,00m					Art. 54 Cap. 6 Dec. 911/96	
49	Obligación de protecciones, según lo establecido en el Art. 52					Art. 55 Cap. 6 Dec. 911/96	
50	Tareas de corta duración cinturones anclados a puntos fijos, sujetación inercial					Art. 57 Cap. 6 Dec. 911/96	
	TRABAJO EN POZOS DE ASCENSOR, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
51	Se instalara cubierta por encima del piso de trabajo para proteger a los trabajadores contra la caída de objetos					Art. 58 Cap. 6 Dec. 911/96	
	TRABAJO EN VIA PUBLICA:	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
52	Señalizar y vallar: obras, máquinas y equipamiento					Art. 61 Cap. 6 Dec. 911/96	
53	Señales y vallados en buenas condiciones, colocar señaleros					Art. 62 Cap. 6 Dec. 911/96	
54	Trabajos nocturnos ropa reflectiva e iluminación					Art. 63 Cap. 6 Dec. 911/96	
55	Trabajos cercanos a líneas de servicio, identificar y aislar riesgo					Art. 64 Cap. 6 Dec. 911/96	
56	Interrupción de tareas por lluvias o vientos.					Art. 65 Cap. 6 Dec. 911/96	
	SEÑALIZACION DE LA CONSTRUCCION:	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
57	Indicación de señalizaciones y sus características para la obra					Art. 66 Cap. 6 Dec. 911/96	
58	Señalar lugares de acceso, caminos de obras, salidas,rutas de escape,incluso en el obrador					Art. 69 Cap. 6 Dec. 911/96	
59	Vehículos y maquinas de obra deben tener señales fono luminosas					Art. 71 Cap. 6 Dec. 911/96	
	INSTALACIONES ELECTRICAS:	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
60	Mantener distancias mínimas, para 220 vols., 0,80 m					Art. 75 Cap. 6 Dec. 911/96	
61	Tendido de cables aereo a no menos de 2,40 m de altura o subterráneo.					Art. 86 Cap. 6 Dec. 911/96	
62	Mantenimiento de las instalaciones y todos sus elementos.					Art. 87 Cap. 6 Dec. 911/96	
	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS:	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
63	Definición por el responsable de H y S de cantidad y ubicación de equipamiento					Art. 88 Cap. 6 Dec. 911/96	
64	Equipos de incendio, libres de obstáculos					Art. 91 Cap. 6 Dec. 911/96	
65	Avisos visibles con números y direcciones de emergencias					Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96	
	DEPOSITOS INFLAMABLES:	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
66	Almacén independiente restringido a nivel de piso					Art. 95 inc. a) Cap. 6 Dec. 911/96	
67	Locales ventilados y protegidos de la acción solar, apartados del obrador					Art. 95 inc. b) Cap. 6 Dec. 911/96	
68	Elementos estancos para contención de derrames					Art. 95 inc. c) Cap. 6 Dec. 911/96	
69	Instalación eléctrica antiexplosiva					Art. 95 inc. d) Cap. 6 Dec. 911/96	
70	Carteles indicando peligro					Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96	
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A

71	Entrega de elementos de trabajo y equipo de protección personal.					Art. 98 Cap. 6 Dec. 911/96	
72	Ropa y calzado de lluvia.					Art. 104 Cap. 6 Dec. 911/96	
73	Casco de seguridad					Art. 107 Cap. 6 Dec. 911/96	
74	Protección ocular					Art. 108 Cap. 6 Dec. 911/96	
75	Protección auditiva					Art. 109 Cap. 6 Dec. 911/96	
76	Protección de miembros superiores guantes, mitones					Art. 110 Cap. 6 Dec. 911/96	
77	Calzado de seguridad con puntera de acero.					Art. 111 Cap. 6 Dec. 911/96	
78	Cinturón de seguridad para diferencia de nivel de 2,50 m.					Art. 112 Cap. 6 Dec. 911/96	
79	Protección respiratoria, por polvo, humo fibras, etc.					Art. 113 Cap. 6 Dec. 911/96	
80	Protección respiratoria sust, químicas con inyección de aire.					Art. 114 Cap. 6 Dec. 911/96	
	NORMAS HIGIENICO-AMBIENTALES EN OBRA (Capítulo 7)	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
81	Medidas de prevención y control de contaminantes o entrega de E.P.P. Adecuados					Art. 117 Cap. 7 Dec. 911/96	
82	Los locales confinados, deben ser ventilados					Art. 120 Cap. 7 Dec. 911/96	
83	Ningún trabajador puede estar expuesto a más de 90 decibeles					Art. 127 Cap. 7 Dec. 911/96	
84	Iluminación general adecuada					Art. 133 inc. a) Cap. 7 Dec. 911/96	
85	Iluminación localizada					Art. 135 inc. a) - g) Cap. 7 Dec. 911/96	
86	Iluminación de emergencia en los medios de salida.					Art. 136 inc. a) Cap. 7 Dec. 911/96	
	TRABAJOS DE DEMOLICION (Capitulo 8)	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
87	Programa de Trabajo que contemple medidas de seguridad.					Art. 138 inc. a) Cap. 8 Dec. 911/96	
88	Afianzar las partes inestables de la construcción					Art. 138 inc. b) Cap. 8 Dec. 911/96	
89	Interrupción de los servicios de gas, luz telefono, electricidad					Art. 138 inc. d) Cap. 8 Dec. 911/96	
90	Establecer zonas de exclusión					Art. 139 Cap. 8 Dec. 911/96	
91	Distancia de seguridad de la zona de demolición					Art. 140 inc. a) y b) Cap. 8 Dec. 911/96	
92	Demolición en altura uso obligatorio de andamios, evitar riesgos de caídas, usos de arnes					Art. 140 inc. d) Cap. 8 Dec. 911/96	
93	Apuntalamiento de muros medianeros					Art. 140 inc. g) Cap. 8 Dec. 911/96	
	EXCAVACIONES Y TRABAJOS SUBTERRANEOS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
94	Se verificará las condiciones de seguridad por responsable habilitado antes de comenzar cada jornada, debe estar documentado					Art. 142 Cap. 8 Dec. 911/96	
95	Señalización de zanjas y excavaciones.					Art. 145 Cap. 8 Dec. 911/96	
96	Obras subterráneas obligación de iluminación de emergencia					Art. 146 Cap. 8 Dec. 911/96	
97	Protección contra caída de personas y objetos.					Art. 147 Cap. 8 Dec. 911/96	
98	Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación, cuando éstos se utilicen para colocar materiales o desplazar cargas					Art. 148 Cap. 8 Dec. 911/96	
99	Riesgo de desprendimientos se deberá colocar tablaestacas o entibados					Art. 149 Cap. 8 Dec. 911/96	
100	Profundidad de la excavación mayor de 1,00m usos de escaleras					Art. 150 inc. b) Cap. 8 Dec. 911/96	
101	Trabajadores, fondo de pozo, dist. min. de la maq. 2 veces el largo del brazo					Art. 150 inc. d) Cap. 8 Dec. 911/96	
102	Planificación de trabajos en túnel, capacitación sobre riesgos.					Art. 151 Cap. 8 Dec. 911/96	
103	Dos sistemas de comunicación independientes.					Art. 152 Cap. 8 Dec. 911/96	
104	Submuración, recalce de muros.					Art. 155 Cap. 8 Dec. 911/96	
	TRABAJOS CON HORMIGON:	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
105	Materiales utilizados en encofrados que sean de buena calidad					Art. 167 Cap. 8 Dec. 911/96	
106	Todas las partes componentes se deben encontrar en condiciones seguras					Art. 168 Cap. 8 Dec. 911/96	
107	No deben acumularse pesos durante el periodo constructivo s/ las estruc.					Art. 169 Cap. 8 Dec. 911/96	
108	Apuntalamientos de madera, cada puntal no debe tener mas de un empalme					Art. 170. Cap. 8 Dec. 911/96	
109	Durante la soldadura de armaduras, prevenir riesgos de incendio, proteccion personal					Art. 171 Cap. 8 Dec. 911/96	
110	Esta prohibido trasladar personas en el balde de hormigonar.					Art. 174 Cap. 8 dec. 911/96	
111	Operaciones de pretensados, protegidos por pantallas					Art. 176 Cap. 8 Dec. 911/96	
	TUBERIAS Y BOMBAS PARA TRANSPORTE DE HORMIGON:	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A

112	Andamios o estruc. que sostengan tuberías p/hormigón bombeado, calculo según peso cañería llena, trabajadores etc. Con coef. de segurid. de 4					Art. 177 Cap. 8 Dec. 911/96	
113	Cañerías de bombeo sólidamente amarradas/ válvula de escape de aire					Art. 178 Cap. 8 Dec. 911/96	
114	Mantener distancia de seguridad en purgas de cañerías					Art. 179 Cap. 8 Dec. 911/96	
	TRABAJOS DE PINTURA	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
115	: Personal con protección adecuada, con capacitación, riesgo de incendio					Art. 182 Cap. 8 Dec. 911/96	
	SILOS Y TOLVA: (Capítulo 9)	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
116	Protección contra riesgo de caídas.					Art. 187 Cap. 9 Dec. 911/96	
	MAQUINAS P/ TRABAJAR LA MADERA, CORTE DE LADRILLOS, CERAMICOS, ETC	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
117	. Uso de elementos de protección personal					Art. 189 Cap. 9 Dec. 911/96	
118	Protección con accionamiento de parada, cubrir los sectores de corte					Art. 190 Cap. 9 Dec. 911/96	
119	Sierra circular, provista por resguardos inferior y superior					Art. 193 Cap. 9 Dec. 911/96	
120	Sierra sin fin hoja recubierta hasta punto de corte					Art. 194 Cap. 9 Dec. 911/96	
121	Cepilladora resguardo que cubra la ranura en su largo					Art. 195 Cap. 9 Dec. 911/96	
	HERRAMIENTAS de ACCIONAMIENTO MANUAL y MECANICAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
122	Capacitación en relación a los riesgos de la herramienta que emplean					Art. 199 Cap. 9 Dec. 911/96	
123	Herramientas portátiles acción. por energía interna protegidas p/evitar contacto					Art. 200 Cap. 9 Dec. 911/96	
124	Con materiales inflamables, uso de herram. Que no hagan chispa.					Art. 203 Cap. 9 Dec. 911/96	
	HERRAMIENTAS NEUMATICAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
125	De percusión debe contar c/grapas p/ impedir que las brocas salgan desp.					Art. 205 Cap. 9 Dec. 911/96	
126	Neumaticas con acople rápido c/seguro mangueras sujetas c/ abrazaderas					Art. 206 Cap. 9 Dec. 911/96	
	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
127	Cables y accesorios c/protección mecánica					Art. 208 Cap. 9 Dec. 911/96	
	ESCALERAS Y SUS PROTECCIONES	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
128	Esc. Móviles se deben usar para ascenso y descenso. No para trabajar					Art. 210 Cap. 9 Dec. 911/96	
129	Esc. Fija a mas de 6 m de altura, debe tener rellanos c/ 3m					Art. 212 Cap. 9 Dec. 911/96	
130	Las escaleras de madera no se deben pintar					Art. 213 Cap. 9 Dec. 911/96	
	ESCALERAS DE MANO	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
131	Deben sobrepasar 1,00 m el lugar de acceso					Art. 214 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96	
132	Apoyada sobre plano firme					Art. 214 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96	
133	Escaleras de 2 hojas, no deben sobrepasar los 6 m de longitud.					Art. 215 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96	
134	Deben asegurar estabilidad y rigidez.					Art. 215 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96	
135	Escaleras extensibles superposición entre tramos 1,00 m					Art. 216 Cap. 9 Dec. 911/96	
	ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
136	Deben soportar sin peligro las cargas previstas					Art. 219 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96	
137	Tener un ancho de 0,60 m					Art. 219 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96	
138	Con mas de 1,00 m de altura debe tener 2 pasamanos					Art. 219 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96	
139	Alzada máxima 0,20 m pedada mínima 0,25 m					Art. 219 inc. d) Cap. 9 Dec. 911/96	
	ANDAMIOS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
140	Rigidez, resistencia y estabilidad					Art. 222 inc. a), b), c) Cap. 9 Dec. 911/96	
141	Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes					Art. 222 inc. e) Cap. 9 Dec. 911/96	
142	Asegurar inmovilidad lateral y vertical.					Art. 222 inc. f) Cap. 9 Dec. 911/96	
143	Plataformas ubicadas a mas de 2,00 m barandas a 1,00 - 0,50 y zócalos					Art. 223 Cap. 9 Dec. 911/96	
144	Plataformas debe tener un ancho total de 0,60m					Art. 224 Cap. 9 Dec. 911/96	
145	Los tablonces de la plataforma deben estar trabados y amarrados					Art. 225 Cap. 9 Dec. 911/96	
146	Las plataformas de mas de 2,00 m de altura deben tener barandas					Art. 226 Cap. 9 Dec. 911/96	

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A

147	El espacio máximo entre muro y plataforma no debe ser mayor de 0,20 m si es mayor debe colocarse baranda a una altura de 0,70 m					Art. 227 Cap. 9 Dec. 911/96	
148	Montantes de andamios: verticales, dist. Max. 3,00 m, empotrad. al suelo sustentados sobre calces apropiados que eviten deslizamientos					Art. 228 Cap. 9 Dec. 911/96	
	ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
149	Plataf. Susp. De equipos de izar sistema eficaz p/enclavar mov. Verticales					Art. 229 Cap. 9 dec. 911/96	
150	La suspensión de andamios respetara lo relativo a: cables cadenas eslingas					Art. 230 Cap. 9 dec. 911/96	
151	Resp. De tarea verifica si el andamio se encuentra en cond. de seguridad					Art. 231 Cap. 9 dec. 911/96	
152	Los trabajadores deben usar arnes de seguridad, amarrado a punto fijo					Art. 232 Cap. 9 Dec. 911/96	
	ANDAMIOS DE MADERA	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
153	Madera resistente, sin pintura, tablones zunchados en los extremos					Art. 233 Cap. 9 Dec. 911/96	
	ANDAMIOS METALICOS TUBULARES	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
154	Los elementos deben estar rígidamente unidos entre si, c/elementos esp.					Art. 235 Cap. 9 Dec. 911/96	
155	Reforzados en sentido diagonal, longitudinal y transversalmente					Art. 237 Cap. 9 Dec. 911/96	
156	Vinculados a una estructura fija, anclados al edificio 1 de c/ 2 montantes					Art. 238 Cap. 9 dec. 911/96	
	SILLETAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
157	Asientos de 0,60 x 0,30 m con topes para evitar golpes contra el muro					Art. 239 Cap. 9 Dec. 911/96	
158	La eslinga o sogas debe ser pasante, por lo menos por 4 agujeros o puntos					Art. 240 inc. b) Cap. 9 dec. 911/96	
159	Uso de cinturón de seguridad anclado a punto fijo independiente					Art. 241 Cap. 9 dec. 911/96	
	CABALLETES	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
160	Dimensiones no inferiores a 0,70 m de ancho y 2,00 m de altura máximo					Art. 242 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96	
	PASARELAS Y RAMPAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
161	Con algunas de sus partes a 2,00m de altura debe tener un ancho de 0,60,barandas y zócalos					Art. 244 Cap. 9 Dec. 911/96	
162	Uso de listones de madera a manera de peldaños cada 0,50 m					Art. 245 Cap. 9 Dec. 911/96	
	VEHICULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
163	Para operaciones c/ maquinas el personal debe estar capacitado					Art. 246 Cap. Dec. 911/96	
164	Sistema de frenos luces frontales traseras y bocinas					Art. 248 inc. a) Cap. Dec. 911/96	
165	Espesores retrovisores ,luces de marcha atrás, señal de marcha atrás audible, cinturón de seguridad, marcas reflectantes					Art. 248 inc. a) Cap. Dec. 911/96	
166	Rotulo visible con indicación de carga máxima					Art. 249 Cap. Dec. 911/96	
167	Todos los vehículos llevaran obligatoriamente cinturón de seguridad					Art. 257 Cap. Dec. 911/96	
	CAMIONES Y MAQUINARIA DE TRANSPORTE	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
168	Los camiones volacadores deben tener obligatoriamente una visera					Art. 261 Cap. 9 Dec. 911/96	
	HORMIGONERAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
169	Todos los engranajes, cadenas protegidos					Art. 262 Cap. 9 Dec. 911/96	
	APARATOS ELEVADORES Y EQUIPAMIENTOS VIALES	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
170	Personal adiestrado y capacitado.					Art. 265 Cap. 9 dec. 911/96	
171	Código de señales para comunicarse, el área de desplazamiento debe ser señalizada, prohibiendo el paso de personas mientras se ejecuta la tarea					Art. 268 Cap. 9 Dec. 911/96	
172	Las cargas suspendidas deben ser guiadas por sogas					Art. 271 Cap. 9 Dec. 911/96	
173	Riesgo para los trabajadores en la recepción de cargas a distinto nivel					Art. 272 Cap. 9 Dec. 911/96	
174	Accionamiento automático de corte cuando sobrepasa altura o carga max.					Art. 273 Cap. 9 Dec. 911/96	
	CABINAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
175	Deben tener resistencia contra la caída de objetos					Art. 274 Cap. 9 Dec. 911/96	
	GRUAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
176	Cuando la grúa requiera uso de apoyos no se debe operar con cargas					Art. 278 Cap. 9 Dec. 911/96	
	AUTOELEVADORES	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
177	No deben circular en sup. con desniveles que comprometan su estabilidad					Art. 282 Cap. 9 Dec. 911/96	
	MONTACARGAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
178	Huecos protegidos con mallas rejas para evitar caída de personas o cosas					Art. 283 Cap. 9 Dec. 911/96	
179	Accesos al montacargas puertas resistentes o protecciones análogas					Art. 284 Cap. 9 Dec. 911/96	
	ASCENSOR Y MONTACARGAS PARA PERSONAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A

180	Puertas con trabas electromecánicas					Art. 288 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96	
181	Sistemas que provoquen la detencion inmediata y trabado contra las guias					Art. 288 inc. e) Cap. Dec. 911/96	
182	Indicar peso máximo y cantidad de pasajeros					Art. 288 inc. f) Cap. 9 Dec. 911/96	
	CABLES CADENAS CUERDAS , GANCHOS Y ESLINGAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
183	Deben ser ensayados antes de iniciar la obra, o se lo destine a otro uso.					Art. 289 inc. a) y b) Cap. 9 Dec. 911/96	
184	Controles del estado con la periodicidad que indique el resp. De HYS					Art. 289 inc. d) Cap. 9 Dec. 911/96	
185	Debe tener identificada la carga máxima					Art. 290 Cap. 9 dec. 911/96	
186	Todo elemento defectuoso debe cambiarse, evitar contactos con cantos vivos					Art. 292 Cap. 9 dec. 911/96	
	CABLES METALICOS DE USO GENERAL	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
187	No tendrán defectos visibles					Art. 293 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96	
188	Deben ser lubricados periódicamente					Art. 293 inc. e) Cap. 9 Dec. 911/96	
	CUERDAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
189	Se deben reemplazar las que presentan desgastes					Art. 295 Cap. 9 Dec. 911/96	
190	Almacenamiento no deben estar en contacto con tierra, arena, etc.					Art. 296 Cap. 9 Dec. 911/96	
191	No deben emplearse cuando están húmedas					Art. 298 Cap. 9 Dec. 911/96	
192	Uso obligatorio de la tabla de resistencia al tracción					Art. 301 Cap. 9 Dec. 911/96	
	CADENAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
193	No deben usarse con eslabones deformados					Art. 302 Cap. 9 Dec. 911/96	
194	Las poleas deben ser apropiadas al tipo de cadenas					Art. 305 Cap. 9 Dec. 911/96	
	ESLINGAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
195	Deben mantenerse limpias y lubricadas					Art. 309 Cap. 9 Dec. 911/96	
196	Deben estar protegidas de cantos vivos					Art. 311 Cap. 9 Dec. 911/96	
	ESLINGAS DE FIBRA SINTETICA	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
197	No deben estar deshilachados					Art. 319 inc. d) Cap. 9 Dec. 911/96	
198	Debe estar identificada la capacidad de carga					Art. 321 Cap. 9 Dec. 911/96	
	SOLDADURA Y CORTE A GAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
199	Protección de personal de las radiaciones con pantallas					Art. 341 Cap. 9 Dec. 911	
	REGULADORES	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
200	Todos los reguladores para oxigeno u otros gases deben tener manómetro alta presión y baja presión					Art. 351 Cap. 9 Dec. 911/96	
	MANGUERAS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
201	Estar protegidas c/el paso de vehículos, contar con válvula de bloqueo con abrazaderas					Art. 355 Cap. 9 Dec. 311/96	
	COMPRESORES	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
202	Con manómetros prot. c/ estallidos y con disposit. automáticos que impidan sobrepasar la presión máxima de trabajo y con resguardos de partes móviles					Art. 361 Cap. 9 Dec. 911/9*6	
	CILINDROS DE GASES A PRESION	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
203	Indicar contenido del cilindro en el cabezal y capuchón					Art. 362 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96	
204	Provisos de válvulas con manómetros					Art. 362 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96	
205	Almacenamiento bajo estrictas condiciones de seguridad apartados y sujetos a elementos fijos					Art. 363 Cap. 9 Dec. 911/96	
206	Los cilindros deben estar protegidos de las variaciones de temperaturas y descargas eléctricas					Art. 364 Cap. 9 Dec. 911/96	
207	Las conexiones a los cilindros deben tener abrazaderas					Art. 366 Cap. 9 Dec. 911/96	
	REGISTROS	SI	NO	No Aplica	Fecha Regularización		
208	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 415/02 Registro de Agentes Cancerígenos?					Art. 366 Cap. 9 Dec. 911/96	

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A

209	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 497/03 Registro de PCBs?						
210	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 743/03 Registro de Accidentes Mayores?						

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A

EN CASO DE CONTAR CON DELEGADOS GREMIALES INDIQUE EL N° DE LEGAJO CONFORME A LA INSCRIPCIÓN EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
(<http://www.trabajo.gov.ar/left/sindicales/dnas2/Entidades/Entidades.asp>)

N° LEGAJO DEL GREMIO	NOMBRE DEL GREMIO

EN EL CASO DE ENCOMENDAR TAREAS A CONTRATISTAS, INDICAR EL N° DE CUIT DEL O LOS MISMOS.

--	--	--

DATODELOSPROFESIONALESQUE PRESTANSERVICIODEHIGIENEYSEGURIDADENELTRABAJO, MEDICINA LABORAL Y RESPONSABLE DE LOS DATOS DEL FORMULARIO.

CARGO

H = Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo
M = Profesional de Medicina Laboral
R = Responsable de los datos del Formulario en caso de que no sea ninguno de los profesionales mencionados anteriormente de Higiene y Seguridad o Medicina Laboral

REPRESENTACIÓN

Representante Legal
Presidenta
Vicepresidente Gerente
General Director
General Administrador
General Otro

--

CUIT/CUIL/CUIP	
NOMBRE Y APELLIDO	
CARGO: H / M / R	
REPRESENTACION	
PROPIO CONTRATADO	
TÍTULO HABILITANTE	
N° MATRÍCULA	
ENTIDAD QUE OTORGO EL TÍTULO HABILITANTE	

RESPONSABILIDAD

El que suscribe en el carácter de responsable firmante DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

FIRMA Y SELLO DEL
RESPONSABLE DE LOS
DATOS DECLARADOS

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE HIGIENE Y
SEGURIDAD

REGISTRO DE ENTREGA A LATITUD SUR S.A. DE ANEXO I RES 463/09

RESPONSABILIDAD: El que suscribe en el carácter de responsable firmante DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel.

Firma y sello del
Responsable de los Datos
Declarados

Firma y sello del Responsable
de Higiene y Seguridad en el
Trabajo

Nota: La recepción no implica aceptación del contenido

Nota: Las presentes firmas rubrican los datos de los siguientes formularios: ANEXO1-PLANILLASA, ByC-Delegados Gremiales y ANEXO 1 Estado de cumplimiento a la normativa vigente (Dec. 911/96 o Dec. 351/79 o Dec. 617/96)